



**Ekisterende ledninger:**

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvandning
- Trykledning
- Eksist. ledning fjernes ved opgravning
- Eksist. ledning betonfyldes
- Regnvandsstik med skelbrønd
- Spildevandsstik med skelbrønd
- X Brand sløfjes

**Projekterede ledninger:**

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås
- stikledning = ø160 PVC SN8, min 15‰

- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.

- Alle Skelbrønde er ø315 mm. Blå = regnvand, Rød = spildevand.  
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel  
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerns dæksel

**Note:**  
 Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

**Knudetyper:**

- Hovedbrønd
- × Punkt
- Skelbrønd
- ▽ Udløb
- J Afropning
- P Pumpe
- Udluftningsventil
- Bygværk
- ⊗ Overløb

**Knudetekst:**

- Ekisterende brønd
- AD923R  
DK: 75,75  
BK: 73,73
- Projekteret brønd
- 6022100S  
DK: 56,00  
BK: 49,36  
Ø: 600  
Matr.: PP
- 6022100R  
DK: 56,00  
BK: 49,36  
Ø: 600  
Matr.: PP
- Alle koter i henhold til DVR90

Projekt	Ørum - Vingevvej, kloakfornyelse	Målforhold	1 : 500
Emne	Kloakplan	Dato	25.11.2020
		Rev. dato	25.11.2020
		Konstr.	PGM
		Tegn.	PGM
		Sagsnr.	
		Tegn. nr.	200



Industrivej 15  
 8800 Viborg  
 Tlf: 8929 2929  
 Fax: 8929 2939