



H-TF-2300 0A



SIGNATURER:

- Projekteret ledninger:
- Regnvandsledning
 - Spildevandsledning

Eksisterende ledninger:

- Spildevand
- Regnvand
- Fællesledning sløjfes (beton fyldes)
- Stik med ukendt funktion - skal undersøges
- Fællesbrønd sløjfes
- Entreprisegrænse

NOTE:

Koter og koordinater er i DVR90 og ETRS89/UTM32.
 Huse markeret med rødt har kælder. Huse markeret med blå skravering er separeret jf. byggesagsarkivet.
 Matrikelskel er optegnet med sort streg.
 Alle ubenævnte mål og koter er i m.
 På ledningerne er diameteren angivet i mm.
 Skelbrønd skal være ø315 mm.
 Stikledninger etableres som ø160mm, og lægges med min. 15‰.

FORELØBIGT TRYK

0A	2021-06-02	IKP		
Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.



Nørre Havnegade 43
 DK-6400 Sønderborg
 Tlf. +45 5161 1000
 www.ramboll.dk

Projektnr. 1100047484 Mål 1:500
 Energi Viborg Vand
 Separering af Dåsbjergvej m.m. i Vridsted

Projekteret kloak

Tegning nr. Rev.
 H-TF-2300 0A