



Eksisterende ledninger:

- Fællestledning
 - Regnvandsledning
 - Spildevandsledning
 - Vejafvandning
 - Trykleddning
 - Eksist. ledning betonfyldes
 - Regnvandsstik med skelbrønd
 - Spildevandsstik med skelbrønd
 - Ledning ude af drift/død
- F01065F
DK: 40.17
Matr.: Uoplyst Brønd ude af drift/død
- F041065F
DK: 39.17
Matr.: Uoplyst Brønd støjfjes

Projekterede ledninger:

- Spildevandsledning
 - Spildevandsledning
 - Regnvandsledning
 - Underbering
 - Fællestik med ø315 mm skelbrønd
 - Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
 - Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
 - Rensningsbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 ‰
- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.
- Alle Skelbrønde er ø315 mm
- afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel
- afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerns dæksel

Note:

Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|----------------|-----------|-------------------|
| <p>Knudetyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hovedbrønd × Punkt ○ Skelbrønd ▽ Udlob ▽ Afropning ⊕ Pumpe ● Udluftningsventil □ Bygværk ⊗ Overløb | <p>Stiktyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Påboring ≥ ø400 — Grenrør ≤ ø315 ○ Stikledning i brønd | <p>Knudetekst:</p> <p>Eksisterende brønd</p> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr><td>A01123R</td><td>Knudenavn</td></tr> <tr><td>DK: 15.78</td><td>Dækselkote</td></tr> <tr><td>BK: 73.73</td><td>Bundkote</td></tr> </table> <p>Projekteret brønd</p> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr><td>A201035S</td><td>Knudenavn</td></tr> <tr><td>DK: 15.34</td><td>Dækselkote</td></tr> <tr><td>BK: 15.44</td><td>Bundkote</td></tr> <tr><td>Ø: 1200</td><td>Dimension i mm</td></tr> <tr><td>Matr.: S1</td><td>Materialer / type</td></tr> </table> <p><small>Alle koter i henhold til DVR90</small></p> | A01123R | Knudenavn | DK: 15.78 | Dækselkote | BK: 73.73 | Bundkote | A201035S | Knudenavn | DK: 15.34 | Dækselkote | BK: 15.44 | Bundkote | Ø: 1200 | Dimension i mm | Matr.: S1 | Materialer / type |
| A01123R | Knudenavn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DK: 15.78 | Dækselkote | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BK: 73.73 | Bundkote | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A201035S | Knudenavn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DK: 15.34 | Dækselkote | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BK: 15.44 | Bundkote | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø: 1200 | Dimension i mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matr.: S1 | Materialer / type | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|------|
| Revision/Tekst | Udarb./Tegn. | Kontrolleret | Godkendt | Dato |
|----------------|--------------|--------------|----------|------|

| | |
|--|--|
| <p>Projekt: Lindevej, Viborg - Kloakrenovering</p> <p>Emne: Afløbsplan Lindevej, Birkevej, Olesensvej og Askevej</p> | <p>Målførhold: 1:500</p> <p>Dato: 2021-05-10</p> <p>Rev. dato</p> <p>Konstr.: VICL</p> <p>Tegn.: VICL</p> <p>Sagsnr.: 70.1090.17</p> <p>Tegn. nr.: 102</p> |
|--|--|

SWECO **ENERGI VIBORG** Viborg Vand A/S

Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf.: 8929 2929
Fax: 8929 2939