

	Etape 2.2	2024
	Etape 3.1	2024
	Etape 3.2	2024
	Etape 4	2025
	Etape 5.1 og 5.2	2025
	Etape 6	2026

Signaturforklaring

	Projekteret hovedledning - fælles
	Projekteret hovedledning - regnvand
	Projekteret stikledning med skelbrønd - spildevand
	Projekteret stikledning med skelbrønd - regnvand
	Projekteret rendestensbrønd
	Projekteret stikledning / fremtidig spildevand
	Projekteret stikledning / fremtidig regnvand
	Eksisterende fællesledning - opgraves
	Eksisterende ledning sløjfes - betonyldes
	Stik der skal undersøges
	Udføres som styret boring

	Projekteret brønd - Eksempel
	Brønd nr.
	Dækselkote
	Bundkote
	Dimension, Materiale
	Dybde i m
	Skel

Revisionssky

Signaturforklaring

Eksisterende ledninger

	Fælles
	Regnvand
	Spildevand

Note

Koter er i meter i henhold til DVR90
Ubenevnte rør- og brønddimensioner er i mm

Skelbrønde er ø315 mm PP
Stikledninger er ø160 mm PVC med min. 15 % med mindre andet er angivet
Rendestensbrønde er ø315 PP med 70 l/s sandfang og vandlås

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn. TRJ	Kontrolleret LDAU	Godkendt MAIH		
Sag nr. 41010095	Mål 1:500	Dato 29.05.2024	Side	



Separering af Gl. Skivevej
Kloakplan
Etape 3.2

Tegn. nr.