



Note
Koter er i meter i henhold til DVR90
Ubenåbte rør- og brændimensioner er i mm
Skelbrænde er ø315 mm PP
Sikledninger er ø160 mm PVC med min. 15 %, med mindre andet er angivet
Rendestensbrænde er ø315 PP med 70 l sandfang og vandås

- Etape 2.2 2024
Etape 3.1 2024
Etape 3.2 2024
Etape 4 2025
Etape 5.1 og 5.2 2025
Etape 6 2026
- Signaturforklaring
- Projekteret hovedledning - fælles
 - Projekteret hovedledning - spildevand
 - Projekteret hovedledning - regnvand
 - Projekteret sikledning med skelbrand - spildevand
 - Projekteret sikledning med skelbrand - regnvand
 - Projekteret rendestensbrand
 - Ekisterende fællesledning / fremtidig spildevand
 - Ekisterende fællesledning / fremtidig regnvand
 - Ekisterende ledning skøjles - opgraves
 - Ekisterende ledning skøjles - betonyldes
 - Sikr der skal undersøges
 - Udføres som styret boring
- Projekteret brand - Eksempel
- Brand nr.
DK: 42.40
BK: 40.90
Ø: 600 PP
Dybde 1 m
- Skel
- Revisionskry

- Signaturforklaring
- Ekisterende ledninger
 - Fælles
 - Regnvand
 - Spildevand

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn TRJ	Kontrolleret LDAU	Godkendt MAIH		
Sag nr. 41010095	Dato 1:500	Dato 29.05.2024	Side	

