



**SIGNATURFORKLARING:**

Projekterede ledning	Eksisterende ledning	
		Fællesledning - gravitation
		Spildevandsledning - gravitation
		Spildevandsledning - trykledning
		Regnvandsledning - gravitation
		Drænelledning
		Nedlagt ledning
		Ledning etableres ved boring

**Øvrige signaturer**

	Matrikelskel		Geoteknisk boring, grundvand registreret
	Grøft/vandløb/sø		Geoteknisk boring
	Ind-/udløbskote til brand		Ejendom m. kælder

**NOTE:**

Generelt:  
 Ubenaævnte mål er i m  
 Koter er i m i forhold til DVR90

Alle stikledninger er  $\varnothing 160$  mm med mindre andet er angivet  
 Alle skelbrønde er  $\varnothing 315$  mm  
 - Afsluttes i grønne arealer m. kegle og dæksel i plast  
 - Afsluttes i belægning m. støbejernsdæksel

Kunde:	<b>Energi Viborg Vand A/S</b>			Tegn.nr.:	<b>T01.1A</b>
Projekt:	Christiansvej, fornyelse af fællesledning EVV projekt nr. 42004361				
Emne:	Christiansvej Afløbsplan				
Konst./Tegn:	Kontrol:	Sagsnr.:	Mål:	Dato:	
KBJ/KBJ		26184	1:500	27-02-2026	
CSCONSULT		ALHØJVEJ 2, 2.SAL, 8660 SKANDERBORG		CVR NR.: 36077395	
				WWW.CSCONSULT.NU	